熱洗 - HW-0332E 迴水控制器特色:

- @三種使用模式:1.全天候使用 2.定時使用 3.遙控招喚使用。
- @可設定啟動溫度,結束(停止)溫度,延時啟動,溫度校正功能。
- @時間控制器可三種控制 , 開啟 , 關閉 , 16 段定時控制功能。
- @無線遙控裝置,可備多組遙控器讓您使用更方便,更節能。
- @電控裝設簡單 Plug & Play (二插一貼)。
- @電控器可遠離水泵裝設,壽命更長,使用更方便。
- @2m 長溫度探測線,不再 "遙不可及" 適合任何場地使用。
- @不鏽鋼防水箱,堅固耐用,美觀易於監控目前工況。
- @可增加遙控器支數,人數多時使用更方便。
- @模組化設計,維修時經濟實惠,易於維護。
- @各廠牌循環水泵都能搭配使用,彈性靈活。

備註:

- 1> 遙控功能只能在時間控制器處於關閉時段才能有效使用 .
- 2> 遙控器已設為按(A)ON 啟動迴水 5-300 秒自動關閉 , 按(B)OFF 即刻關閉.
- 3> 請將遙控器接收器的天線露出於不銹鋼箱外 , 接收效果較佳 .
- 4> 使用功率超過 500W 的循環水泵請務必使用電磁開關(RELAY)間接控制.
- 5> 時間計時器關閉時間可調 5-300 秒(5 分鐘),使用者可自行調整.

溫度控制器設定:

溫度參數設定:按 SET 鍵一次,數字閃爍時按▲▼調整溫度. 溫度參數顯示閃爍後長按 3 秒進入參數設定選單,即顯示代碼 HC.

代碼	意義	說明	單位			
HC	制冷/制熱	工作模式設定	H=制熱 C=制冷			
d	溫差	開與關間溫差	$^{\circ}$ C			
LS	設置下限	溫控下限值	℃			
HS	設置上限	溫控上限值	°C			
CA	溫度校正	溫度校正	°C			
PT	延時啟動	延時啟動	分鐘			
AH	高溫報警	超高溫警報	°C			
AL	低溫警報	超低溫警報	°C			

例如:38℃停止加熱,35℃開始加熱(溫差 d),按 SET 鍵一次,數字閃爍時按 \blacktriangle ▼調整溫度至 38℃ ,溫度參數顯示閃爍後長按 3 秒進入溫度參數設定選單至 d 閃爍時 \blacktriangle ▼調整至溫差 d 至 3℃ .

時段參數設定:按 SET 鍵二次,數字閃爍時按▲▼調整時間. 時間參數顯示閃爍後長按 3 秒進入時間參數設定選單,即顯示代碼 PO

代碼	意義	說明	單位	出廠值
P0	ON/OFF	定時功能 ON/OFF		OFF
P1	第一組時間 ON	開機時間	Н	00:00
P2	第一組時間 OFF	關機時間	Н	00:00
Р3	第二組時間 ON	開機時間	Н	00:00
P4	第二組時間 OFF	關機時間	Н	00:00
P5	第三組時間 ON	開機時間	Н	00:00
P6	第三組時間 OFF	關機時間	Н	00:00
P7	ON/OFF	時間結束報警		OFF

不使用定時"開啟/關閉"功能時,將時間參數 PO 放於 OFF.

遙控器組及延時繼電器介紹:

一:概述

本寬電壓多功能單路大功率遙控開關採用 30A 繼電器,可負載大功率用電器;學習型單片機解碼,可學習多個遙控器,且每個遙控器所有按鍵都可以學習;可一個遙控器控制多個開關,也可多個遙控器控制一個開關,操作簡單配套靈活任意組合;輸出方式通過跳冒切換,點動、自鎖、互鎖可任意選擇,使用方便,適用於多個領域多種用途;輸出帶電壓,安裝簡單、方便。

二、 技術參數

工作電壓:AC85-250V

工作繼電器:30A

最大負載: 阻性 10A 內使用, 感性負載 5A 內(適用於家用加壓抽水機)

工作方式:自鎖、點動、互鎖

多功能工作模式說明:

點動模式:按下遙控器繼電器吸合,放開遙控器繼電器斷開。

自鎖模式:按一下遙控器繼電器吸合,再按一下繼電器斷開。

互鎖模式:按遙控器 A 鍵繼電器吸合,按遙控器 B 鍵繼電器斷開。

點動工作模式設定:

1、 按一下對碼鍵後放開, LED 亮, 表示進入學習狀態、 按下遙控器要學習的按鍵, LED 閃爍 2 次再熄滅。學習成功。

自鎖工作模式設定:

1、 按二下對碼鍵後放開, LED 亮,表示進入學習狀態、 按下遙控器要學習的按鍵, LED 閃爍 2 次再熄滅。學習成功。

互鎖工作模式設定:

註:在選互鎖工作模式時,為了兼容更多的遙控器,需要學習兩個不同的按鍵,第一次學習的遙控器鍵將被自動作為"開",第二次學習的遙控器鍵將被自動作為"關"。 下面是用遙控器的"A"鍵作為"開",將遙控器的"B"鍵作為"關"的例子。

1、 按三下對碼鍵後 LED 亮,在 8 秒內按遙控器 A(ON)鍵,再按遙控器 B(OFF) 鍵,LED 燈滅即設定完成 。

清除對碼:

1、 連續按 8 次線路板上的 KEY 鍵後,即自動清除所有學習對碼過的遙控器。





遙控器



延時繼電器:



可讓操作人員來設定遙控器開啟迴水系統後,自動關閉的時間(範圍 5-300 秒). 外觀尺寸約 64*27*21mm

- ·8 腳同向,2 閘 NO/NC,焊板或插座使用,帶燈
- ·控制端驅動電壓: 110V 或 220V,驅動電流 100mA
- · 設定動作時間最久 5 分鐘 (可調式)
- · 被控端額定負載最大 5A, AC250V/DC30V
- ·動作順序=控制端連續通電-計時-被控端跳閘-控制端斷電-被控端復歸
- ・環型十字調整通電計時延後啟動或斷電
- · 透過弱電流某時間後來控制開關大耗電或不同電壓的設備

三種使用模式:

- 1. 全天候使用: 將時間溫度控制器 PO: 設 OFF (關閉定時功能)
- 2. 定時使用:將時間溫度控制器 P0:設 ON(開啟定時功能)再依習慣設定開啟及關閉時段,P1,P2/P3,P4/P5,P6/三段可設定.如在不是開啟時段要使用迴水服務時可使用遙控器來開啟,5-300秒後可自動關閉.
- 3. 遙控招喚使用:將 PO:設 ON (開啟定時功能) / P1,P2,P3,P4,P5,P6 都設 OO: 00.(遙控啟動運轉不受溫度控制器控制,直到設定時間至自動關閉)

▲出廠時設定為第3項,遙控開啟後約3分鐘(180秒)關閉,操作者也須適時按掉OFF以應下次遙控啟動.

溫度設定:38℃關,溫差(d)5℃(33℃開) www.co2hp.com/2024@All Rights Reserved